



JELMAGYARZÁSI	
1/	Földelés, EPH
2/	Villámhárító rendszer elemek
3/	Földelési vezeték (A, méretei helyi)
4/	Földelési tápközpontok stb. stb.

1/	Földelési EPH
2/	Villámhárító rendszer elemek
3/	Földelési vezeték (A, méretei helyi)
4/	Földelési tápközpontok stb. stb.

Az épületen meglévő nem norma szerinti villámvédelmi rendszer van kialakítva. A 2015.08.11.-én készült villámvédelmi minősítő irat (PVV-Bitech Kft. - Rudolf János / Farkas Máttyás) szerint a meglévő villámhárító fokozata: V3c-L2a-F2ix-B0

A rajz a felmérés után szükséges helyreállítandó állapotot ábrázolja. A terv a meglévő villámvédelmi rendszert egyes helyeken bővíti. A levelezők elhelyezésekor ügyelni kell arra, hogy a tervek szereplő helyeken kerüljenek kiépítésre, ahol a A1 tűzvédelmi minősítésű szigetelés kerül felhelyezésre. Amennyiben a levelező a fal olyan részére kerül, ahol nem tűzvédelmi minősítésű a szigetelés, ott az L2b fokozat szerinti eltávolítás szükséges.

Tervfajta:	Kivitelezési	Rajzfajta:	Nyomvonal
Félc:	-	Méret:	1:150
TERVLEÍR:	VIL-01		
Megbízó:	Bünelés-Végrehajtási Szervezet Okt. Közp.		
Építető:	Bünelés Végrehajtási Központ		
Projekt:	1108 Budapesti, Újhegyi út 9.		
Tárgy:	Villámvédelem		
enerGO ZÉRO Kft.	Tervező: Kőrös Péter		
1085 Bp. Stáhlly utca 1., fsz. 4/a	Szerkesztő: Kőrös Péter		
+36 30 554 8004	Gyűjtő: Kőrös Péter		
enerGO ZÉRO Kft.	Készítők: Kőrös Péter		
1085 Bp. Stáhlly utca 1., fsz. 4/a	Ellenőrzők: Kőrös Péter		
+36 30 554 8004	Kivitelezők: Kőrös Péter		
enerGO ZÉRO Kft.	Kivitelezési vezető: Kőrös Péter		
1085 Bp. Stáhlly utca 1., fsz. 4/a	Kivitelezési vezető: Kőrös Péter		
+36 30 554 8004	Kivitelezési vezető: Kőrös Péter		