



**JELMAGYARAZAT**

Földelés, EPH

Földelészonda

Megföld

Villámhárító rendszer elemei

Villámhárító kitépőpont

csomópont

Villámhárító bevezetői hely csatlakozó pontonként

Földelés vizsgáló szerszámú (4x méter hely)

Földvezetők DIN EN 50 164-2 szerinti földelési távolságváltozó 416 mm

Az épületen meglévő nem norma szerinti villámvédelmi rendszer van kialakítva. A rajz a tetőszigetelés után minimálisan helyreállítandó állapotot ábrázolja. A meglévő villámvédelmi rendszer fokozatáról jelen dokumentum elkészítésekor nem volt információnk.

A kivitelei tervek elkészítésének és a kivitelezésnek szükséges feltétele, hogy a rendszer eredeti tervei, vagy felülvizsgálati jegyzőkönyveivel alapján a meglévő villámhárító rendszer fokozata meghatározásra kerüljön.

Az ábrázolt felfogó rendszer a V3 fokozat feltételeit kielégíti.

Tervfajla	Koncepció	Rajzfajla:	Nyomvonal
File:	-	Méret:	1:150
TERVEI:	<b>VIL-01</b>		
Megbízó:	Büntetés-Végrehajtási Szervezet Okt. Közp.		
Építető:	Büntetés Végrehajtási Központ		
Projekt:	1108 Budapest, Újhegyi út 9.		
Tető Alaprajz			
Tárgy:	Villámvédelem		
enerGO ZERO Kft.	Társaságok, egyeztetők:		
1085 Bp. Stáhly utca 1., fsz. 4/a	Egyszer:		
+36 30 554 8004	Státika:		
	Gébeszet:		
	Külső közlő:		
	Tűzvédelem:		
	Belsőépítész:		
	Kerékszet:		
	Technológia:		
	Munkatárs:		
	2016. augusztus		
	DÁTUM:		
	A tervdokumentáció a Ptk. 86. §-ában szabályozottak szerint a törvény védelme alatt áll.		
	Felhasználásának kérését és terjedelmét a tervezési-villámokozási szerződés határozza meg.		